

DECLARAȚIA DE CONFORMITATE
(cu agremente tehnice în construcții)

Nr. _

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:
TRAPE DE VIZITARE SI REVIZIE REZISTENTE LA FOC DUPA CRITERIILE „EI” TIP
RIGIPS

**2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite
identificarea produsului pentru construcții:**
conform etichetelor însoțitoare ale produselor

3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții:
Protectia golurilor de vizitare din pereti de compartimentare, , placari, ghene sau
plafoane suspendate din constructiile civile si industriale.

**4. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a
fabricantului:**
TAMADDEX spol s.r.o.; adresa: Zbečník 19, 549 31, Hronov; Republica Ceha

5. Numele si adresa de contact a titularului Acordului Tehnic:
S.C. SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS ROMANIA srl
Sos. Pipera nr 43, Cladirea Floreasca Park, corp A, et 3, birourile 25-43, sector 2,
Bucuresti

6. Conformitatea este demonstrata avand ca referinta:
ACORDUL TEHNIC IN CONSTRUCTII NR 017-03/309-2019

7. Performanta produselor:
Performanta declarata a produselor este conforma cu AT nr. 017-03/309-2019, cf.
tabelului urmator, unde:

*) Clasificarea este valabila cu respectarea urmatoarelor conditii:

- in cazul trapelor de vizitare si revizie pentru montaj in plafoane suspendate, cu aceasta notatie (*), rezultatele incercarilor se refera la expunerea la foc doar dinspre partea inferioara (a ← b)
- numarul elementelor de armare si tipul de fixare poate fi majorat proportional cu cresterea dimnesionala si in niciun caz micorate
- sunt permise acoperiri atat ale ramei suport cat si ale elementului mobil al trapei de vizitare
- numarul punctelor de fixare si de prindere poate fi majorat dar nu diminuat. Distanța dintre punctele de fixare poate fi miscorata dar nu si marita
- este permisa scaderea dimensionala
- rezultatele incercarilor obtinute cu trapa fixata intr-o structura usoara standard nu pot fi aplicate si pentru o structura rigida standard

SAINT-GOBAIN ROMANIA
Saint-Gobain Construction Products Romania SRL
Șos. Pipera nr. 43, Floreasca Park, corp A, etaj 3 • sector 2 • 014254 • București • România • Tel. +40 (21) 207 57 50/51 • www.saint-gobain.ro
www.isover.ro • www.rigips.ro • www.ro.weber

**) Pentru clasificarea E 120 si EW 120 este permisa micșorarea nelimitata a dimensiunilor, dar nu este permisa majorarea acestora peste 400mm x 400mm, respectiv 700mm x 700mm

***) Majorarea dimensiunilor este permisa in limita unei creșteri cu maxim 20% a suprafetei

Declaratia de Conformitate cu Acordul tehnic in constructii este emisa in vederea comercializarii produselor in constructii conform legislatiei in vigoare si nu reprezinta certificarea de calitate a lucrarilor, procese verbale de lucrari ascunse etc, aspecte ce revin in sarcina factorilor autorizati conform legii.

Caracteristici:	Standardul de incercari	Clasificare privind rezistenta la foc cf. SR EN 13501-2	Raport de clasificare / Organismul care a efectuat incercarea/evaluarea
Trape de vizitare si revizie rezistente la foc dupa criteriile "EI" tip Rigips. Dimensiuni max. 600mm x 600mm	EN 1634-1	El ₂ 30 *)	Raport nr PK2-08-8-902-A-0- Lab. PAVUS a.s. A.O. 2016; NB 1391, Republica Ceha
	EN 1634-2	EI 30 (a←b) *)	Raport nr P-0125/216/5/2005- Lab. PAVUS a.s. A.O. 2016; NB 1391, Republica Ceha
Trape de vizitare si revizie D4P-Z 400mm x 400mm - 62mm solcitare din incendiu pe ambele parti, montaj in perete de zidarie. Dimensiuni max. 460mm x 460mm (***)	EN 1634-1	EI 90 **) EI ₁ 45 *) EI ₂ 90 *) EW 90 Solicitare din incendiu dinspre partea cu balamale	Raport nr PK2-08-18-009-C-0- Lab. PAVUS a.s. A.O. 2016; NB 1391, Republica Ceha
	EN 1634-1	EI 90 **) EI ₁ 30 *) EI ₂ 90 *) EW 90 Solicitare din incendiu dinspre partea fara balamale	
Trape de vizitare si revizie D4P-S 400mm x 400mm - 62mm solcitare din incendiu dinspre partea cu balamale, montaj in perete din gips carton. Dimensiuni max. 460mm x 460mm(***)	EN 1634-1	EI 90 **) EI ₁ 60 *) EI ₂ 90 *) EW 90 Solicitare din incendiu dinspre partea cu balamale	Raport nr PK2-08-18-011-C-0- Lab. PAVUS a.s. A.O. 2016; NB 1391, Republica Ceha

Trape de vizitare si revizie D4P-Z 700mm x 700mm - 62mm sollicitare din incendiu pe ambele parti, montaj in perete de zidarie. Dimensiuni max. 805mm x 805mm(***)	EN 1634-1	E 90 **) EI ₁ 45 *) EI ₂ 90 *) EW 90 Solicitare din incendiu dinspre partea cu balamale	Raport nr PK2-08-18- 008-C-0- Lab. PAVUS a.s. A.O. 2016; NB 1391, Republica Ceha
	EN 1634-1	E 90 **) EI ₁ 45 *) EI ₂ 90 *) EW 90 Solicitare din incendiu dinspre partea fara balamale	
Trape de vizitare si revizie D4P-S 700mm x 700mm - 62mm sollicitare din incendiu dinspre partea cu balamale, montaj in perete din gips carton. Dimensiuni max. 805mm x 805mm(***)	EN 1634-1	E 90 **) EI ₁ 60 *) EI ₂ 90 *) EW 90 Solicitare din incendiu dinspre partea cu balamale	Raport nr PK2-08-18- 010-C-0- Lab. PAVUS a.s. A.O. 2016; NB 1391, Republica Ceha

Denumirea si adresa laboratorului care a efectuat incercarile:

Laborator de Incercari la Foc **PAVUS a.s.**; A.O. 2016; NB 1391, adresa: Prosecka 412/74, 190 00, Praga 9, Republica Ceha; punct de testare Veseli nad Luznici.


Această declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

S.C. SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS ROMANIA srl

BUCURESTI; ____ / ____ / ____

OVIDIU PASCUTIU
Director General



[Handwritten signature]