



**DECLARAȚIA DE CONFORMITATE**  
(pentru agremente tehnice în construcții)

Nr DC-TRAPE-30-09-22

**1. Cod unic de identificare al produsului-tip:**

TRAPE DE VIZITARE SI REVIZIE REZISTENTE LA FOC DUPA CRITERIILE "EI" TIP RIGIPS

**2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții - dacă este cazul**

Conform etichetelor și documentelor însoțitoare ale produselor

**3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții**

Protecția golurilor de vizitare din pereți de compartimentare, placări, ghene sau plafoane suspendate din construcțiile civile și industriale.

**4. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului**

TAMADDEX spol s.r.o ; adresa: Zbecnik 19, 549 31, Hronov; Republica Ceha

**5. Numele și adresa de contact a titularului agrementului:**

Saint-Gobain Construction Products Romania s.r.l.

Calea Floreasca nr. 165, clădirea One United Tower, etaj 10, Sector 1, cod 014459, București, România; Tel/ Fax: +40 21 207 57 50/51;

**6. Conformitatea este demonstrată având ca referință:**

AGREMENTUL TEHNIC ÎN CONSTRUCȚII NR 017-03/436-2022

Prezentul agrement tehnic este valabil până la data de 29.07.2025 numai însoțit de AVIZUL TEHNIC al Consiliului Tehnic Permanent pentru Construcții

## 7. Performanta produselor

| Nr. crt. | Produs                                                                                      | Clasificare                                               | Standardul de încercare/clasificare |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1.       | Trape de vizitare RDHS 12,5, cu dimensiunile 654mmx854mm, montate in pereti din gips carton | E 45<br>EI <sub>1</sub> 30<br>EI <sub>2</sub> 30<br>EW 30 | EN 13501-2:2016                     |
| 2.       | Trape de vizitare RDHS 12,5, cu dimensiunile 354mmx354mm, montate in pereti din gips carton | E 45<br>EI <sub>1</sub> 30<br>EI <sub>2</sub> 30<br>EW 30 | EN 13501-2:2016                     |
| 3.       | Trape de vizitare RDHS 15, cu dimensiunile 654mmx854mm, montate in pereti din gips carton   | E 60<br>EI <sub>1</sub> 30<br>EI <sub>2</sub> 60<br>EW 60 | EN 13501-2:2016                     |
| 4.       | Trape de vizitare RDHS 15, cu dimensiunile 354mmx354mm, montate in pereti din gips carton   | E 60<br>EI <sub>1</sub> 30<br>EI <sub>2</sub> 45<br>EW 30 | EN 13501-2:2016                     |
| 5.       | Trape de vizitare RDHS 25, cu dimensiunile 655mmx855mm, montate in pereti din gips carton   | E 60<br>EI <sub>1</sub> 30<br>EI <sub>2</sub> 60<br>EW 60 | EN 13501-2:2016                     |
| 6.       | Trape de vizitare RDHS 25, cu dimensiunile 355mmx355mm, montate in pereti din gips carton   | E 60<br>EI <sub>1</sub> 30<br>EI <sub>2</sub> 60<br>EW 60 | EN 13501-2:2016                     |
| 7.       | Trape de vizitare D4P-S, cu dimensiunile 700mmx700mm, montate in pereti din gips carton     | E 120<br>EI <sub>2</sub> 90<br>EW 120                     | EN 1634-1: 2018                     |
| 8.       | Trape de vizitare D4P-Z, cu dimensiunile 700mmx700mm, montate in pereti din zidarie         | E 120<br>EI <sub>2</sub> 90<br>EW 120                     | EN 1634-1: 2018                     |
| 9.       | Trape de vizitare SKH-S 15+MV, cu dimensiunile 354mmx354mm, montate in plafoane suspendate  | EI 60<br>(b→a)                                            | EN 1634-2: 2018                     |
| 10.      | Trape de vizitare SKH-S 15+MV, cu dimensiunile 654mmx854mm, montate in plafoane suspendate  | EI 30<br>(b→a)                                            | EN 1634-2: 2018                     |
| 11.      | Trape de vizitare SKH-S 25+MV, cu dimensiunile 354mmx354mm, montate in plafoane suspendate  | EI 60<br>(b→a)                                            | EN 1634-2: 2018                     |
| 12.      | Trape de vizitare SKH-S 25+MV, cu dimensiunile 655mmx855mm, montate in plafoane suspendate  | EI 30<br>(b→a)                                            | EN 1634-2: 2018                     |

SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS ROMANIA S.R.L.

Calea Floreasca nr. 165, cladirea One United Tower, etaj 10, Sector 1, cod 014459, București, România;

Tel/ Fax: +40 21 207 57 50/51

[www.rigips.ro](http://www.rigips.ro), [www.isoover.ro](http://www.isoover.ro); [www.weber.ro](http://www.weber.ro); [www.pamline.ro](http://www.pamline.ro)

Nr. ord. Reg. Com.: J40/16947/1994 • CIF: RO6194577

|     |                                                                                               |                |                 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|
| 13. | Trape de vizitare SKH-S 30+MV, cu dimensiunile 354mmx354mm, montate in plafoane suspendate    | EI 60<br>(b→a) | EN 1634-2: 2018 |
| 14. | Trape de vizitare SKH-SL 25+MV, cu dimensiunile 360mmx360mm, montate in plafoane suspendate   | EI 60<br>(b→a) | EN 1634-2: 2018 |
| 15. | Trape de vizitare SKH-SL 25+MV, cu dimensiunile 660mmx860mm, montate in plafoane suspendate   | EI 30<br>(b→a) | EN 1634-2: 2018 |
| 16. | Trape de vizitare D2S-S+MV, cu dimensiunile 400mmx400mm, montate in plafoane suspendate       | EI 60<br>(b→a) | EN 1634-2: 2018 |
| 17. | Trape de vizitare D3S-S+MV, cu dimensiunile 300mmx300mm, montate in plafoane suspendate       | EI 60<br>(b→a) | EN 1634-2: 2018 |
| 18. | Trape de vizitare SKH-S 25-US, cu dimensiunile 655mmx855mm, montate in plafoane suspendate    | EI 60<br>(a→b) | EN 1634-2: 2018 |
| 19. | Trape de vizitare SKH-S 25-US, cu dimensiunile 455mmx455mm, montate in plafoane suspendate    | EI 60<br>(a→b) | EN 1634-2: 2018 |
| 20. | Trape de vizitare SKH-S 25-US-KL, cu dimensiunile 655mmx855mm, montate in plafoane suspendate | EI 60<br>(a→b) | EN 1634-2: 2018 |
| 21. | Trape de vizitare SKH-S 25-US-KL, cu dimensiunile 355mmx355mm, montate in plafoane suspendate | EI 60<br>(a→b) | EN 1634-2: 2018 |
| 22. | Trape de vizitare SKH-S 30-US-KL, cu dimensiunile 654mmx854mm, montate in plafoane suspendate | EI 60<br>(a→b) | EN 1634-2: 2018 |
| 23. | Trape de vizitare SKH-S 30-US-KL, cu dimensiunile 354mmx354mm, montate in plafoane suspendate | EI 60<br>(a→b) | EN 1634-2: 2018 |
| 24. | Trape de vizitare D2S-S-UV, cu dimensiunile 400mmx400mm, montate in plafoane suspendate       | EI 60<br>(a→b) | EN 1634-2: 2018 |
| 25. | Trape de vizitare D3S-S-UV, cu dimensiunile 300mmx300mm, montate in plafoane suspendate       | EI 60<br>(a→b) | EN 1634-2: 2018 |
| 26. | Trape de vizitare D2S-S-UV, cu dimensiunile 200mmx200mm, montate in plafoane suspendate       | EI 60<br>(a→b) | EN 1634-2: 2018 |
| 27. | Trape de vizitare SKH-S 25-US, cu dimensiunile 255mmx255mm, montate in plafoane suspendate    | EI 60<br>(a→b) | EN 1634-2: 2018 |



**Denumirea si adresa laboratorului /laboratoarelor care au efectuat incercarile**

Laborator de Incercari la foc **PAVUS a.s.**; A.O. 2016; NB 1391, adresa: Prosecka 412/74, 190 00, Praga 9, Republica Ceha; punct de testare VESELI nad Luznici


**Această declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.**

**Semnată pentru și în numele fabricantului de către:**

**Ovidiu PASCUTIU**  
**Director General**

.....  
(numele și funcția)

Bucuresti:  
30.09.2022

  
.....  
(semnătura)